Gmina Wrocław, NIP: 897138551 Regon: 931934839
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
adres dla doręczeń:
PL 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
tel. +48 71 733 40 60, fax +48 71 733 40 80
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
www.mcs.wroc.pl

L.dz. MCS -	954	/	18

Wrocław, dnia 16.03.2018 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zabezpieczenie szatniowo-sanitarne obiektów MCS Wrocław – Część I: Dostawa kontenerów szatniowo-sanitarnych dla Stadionu Sportowego „Osiniecka" przy ul. Osinieckiej we Wrocławiu".*

Znak sprawy: **SZP.10.341-04/18**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuję co następuje.

W dniu 15 marca 2018 roku Wykonawca wysłał do Zamawiającego drogą elektroniczną pytania w związku z opublikowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający na zadane przez Wykonawcę pytanie udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy 1:

Czy istnieje możliwość zastąpienia płyty warstwowej ściennej z wypełnieniem styropianem na płytę warstwową ścienną z wypełnieniem poliuretanem? Grubość płyty 80 mm

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie płyty warstwowej ściennej z wypełnieniem poliuretanem o grubości płyty nie mniejszej niż 80 mm

Pytanie Wykonawcy 2:

Czy istnieje możliwość zastosowania następujących warstw na dachu: płyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanem gr. 100 mm, blacha płaska ocynkowana gr. 0,7 mm

Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość zastosowania warstw dachu zawierających płytę warstwową z wypełnieniem poliuretanem gr. min 100 mm oraz blachę płaską ocynkowaną grubości min. 0,7 mm.

Pytanie Wykonawcy 3:

Czy zbiornik może być wykonany z profil 60x40x3, pozostałe elementy zbiornika bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego 3:

Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania zbiornika dopuszcza zastosowanie profili o wymiarach 60x40x3 mm.

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu stanowią integralną część SIWZ

Wobec powyższego Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu proszę o uwzględnienie powyższego podczas czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Pomorska-Zadka