Gmina Wrocław, NIP: 897138551 Regon: 931934839
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
adres dla doręczeń:
PL 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
tel. +48 71 733 40 60, fax +48 71 733 40 80
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
www.mcs.wroc.pl

L.dz. MCS -	990	/	18

Wrocław, dnia 20.03.2018 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zabezpieczenie szatniowo-sanitarne obiektów MCS Wrocław – Część I: Dostawa kontenerów szatniowo-sanitarnych dla Stadionu Sportowego „Osiniecka" przy ul. Osinieckiej we Wrocławiu".*

Znak sprawy: **SZP.10.341-04/18**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuję co następuje.

W dniu 20 marca 2018 roku Wykonawca wysłał do Zamawiającego drogą elektroniczną pytania w związku z opublikowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający na zadane przez Wykonawcę pytanie udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy 1:

Czy Zamawiający może doprecyzować sposób posadowienia zbiornika? Czy zbiornik ma być wkopany, czy posadowiony na gruncie ? Posadowienie na gruncie wiąże się z podniesieniem kontenera o 70 cm w stosunku do poziomu terenu.

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający wymaga aby wszystkie kontenery zostały posadowione na gruncie, na jednakowej wysokości bez wkopywania zbiornika poniżej poziomu gruntu. W przypadku konieczności podniesienia kontenerów należy zapewnić możliwość bezpiecznego ich użytkowania poprzez zastosowanie schodów z podestem i poręczami.

Pytanie Wykonawcy 2:

Czy Zamawiający może doprecyzować, pod którym kontenerem ma znajdować się zintegrowany zbiornik?

Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zamawiający informuje, że pozostawia dowolność w decyzji pod którym z kontenerów powinien znaleźć się zbiornik. Istotnym jest natomiast, aby wszelkie nieczystości odprowadzane były w sposób bezproblemowy i możliwie krótki, a opróżnianie zbiornika obsługującego wszystkie kontenery odbywało się z jednego punktu.

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu stanowią integralną część SIWZ

Wobec powyższego Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu proszę o uwzględnienie powyższego podczas czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław
Wojciech Gęstwa